



PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

Oddział w Czymanowie
Czymanowo, 84-250 Gniewino

Telefony: Sekretariat : 58 676 73 70; fax: 58 676 75 35; Centrala: 58 676 73 10
e-mail ogólny: ewz@ewz.pl

KRS 0000044915; NIP 527 001 95 32; Regon: 010440872-00028
Rachunek bankowy: Citibank Handlowy w Warszawie S.A. 87 1030 1508 0000 0008 1548 4002 PLN

Czymanowo, dnia 24.01.2011 r

LIST REFERENCYJNY

ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od 30.08.2010 r. do 30.11.2010 r. wykonała dla PGE Energia Odnawialna SA Oddział w Czymanowie – „**Remont stanowisk chłodzenia oleju łożysk nośnych hydrozespołów HZ-2 i HZ-3 w Elektrowni Wodnej Żarnowiec**”.

Zakres prac wykonanych przez ZRE Gdańsk Spółka z o.o. obejmował:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu stanowisk.
2. Przebudowę wymienników ciepła w kierunku instalacji króćców przyłączeniowych tylko na płycie stałej – dostawę nowego pakietu płyt z uszczelkami oraz korektę usytuowania króćców przyłączeniowych na płycie stałej i przesuwnej.
3. Wymianę zaworów kulowych Dn100, Pn16 na króćcach przyłączeniowych wymienników – 16 szt.
4. Wymianę przepustnic regulacyjnych Dn65, Pn16 z napędem elektrycznym na obejściu wymienników – 2 szt.
5. Wymianę przepustnic odcinających Dn65, Pn16 z napędem elektrycznym na obejściu filtrów – 2 szt.
6. Wymianę rurociągów obiegów olejowych i wodnych w rejonie przyłączy do wymienników uwzględniającą przebudowę wymienników i wymianę armatury.
7. Wymianę instalacji odolejania, odwadniania i odpowietrzania wymienników po przebudowie.
8. Rozruch stanowisk olejowych po remoncie.
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

W trakcie realizacji powierzonych robót pracownicy ZRE Gdańsk Spółka z o.o. wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy, a jakość wykonanych prac oceniamy pozytywnie.

Wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy z firmą ZRE Gdańsk Spółka z o.o. przy realizacji w/w zadania i polecamy jako firmę solidną i wiarygodną.

PGE Energia Odnawialna S.A.
Oddział w Czymanowie

Dyrektor Techniczny
Wojciech Lubocki