



## LIST REFERENCYJNY

ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od czerwca 2006 r. do sierpnia 2006 r. wykonała dla Elektrowni Wodnej Żarnowiec SA – „Wymianę rurociągu zasilającego węzeł instalacji p – poż. zraszaczowego gaszenia transformatorów blokowych”.

Zakres prac wykonanych przez ZRE Gdańsk Sp. z o.o. obejmował:

1. Poprowadzenie w budynku administracyjnym nowego rurociągu Dn 159 x 3 o długości 60 m: od pionu p – poż. zlokalizowanego w rejonie klatki schodowej na poz. +1,2 m, wzdłuż korytarza pomieszczeń akumulatorni poprzez pomieszczenie głównej wentylatorni wyciągowej do kiosku węzła zraszaczowego gaszenia transformatorów blokowych.
2. Podniesienie o 800 mm kolektora zasilającego w kiosku węzła zraszaczowego gaszenia transformatorów blokowych.
3. Wykonanie z rury PE (Dn200) przepustu z pomieszczenia głównej wentylatorni wyciągowej do kiosku węzła instalacji p – poż. zraszaczowego gaszenia TB.
4. Poprowadzenie w ziemi nowego zasilania hydrantu podziemnego zlokalizowanego na rogu budynku administracyjnego (rurociąg Dn 108 x 3 o długości 15 m).

W trakcie realizacji powierzonych robót pracownicy ZRE Gdańsk Sp. z o. o. wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy, a jakość wykonanych prac oceniamy pozytywnie.

Wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy z firmą ZRE Gdańsk Sp. z o. o. przy realizacji w/w zadania i polecamy jako firmę solidną i wiarygodną.

PROKURENT EWŻ SA  
DYREKTOR  
Eksploatacji Elektrowni  
*mgr inż. Wojciech Stanek*

Adres: Elektrownia Wodna Żarnowiec SA w Czymanowie 84-250 GNIEWINO

Sekretariat: 058 676 73 70  
Centrala: 058 676 73 10  
fax: 058 676 75 35  
e-mail: ewz@post.pl

NIP 588-000-78-69

BANK MILLENNIUM S.A.  
9811602202000000061963804